



Varde Kommune
Plan- og Teknikudvalget
Bytoften 2
6800 Varde

vardekommune@varde.dk

25. maj 2011

Bemærkninger til Tillæg 14 til Kommuneplan 2010-2022, Varde Kommune

Varde Kommune har fremlagt forslag til kommuneplantillæg, hvorved der udlægges nye vindmølleområder i kommunen.

Forslaget til kommuneplantillæg er udgangspunkt for udbygning og planlægning for vindmøller i kommunen.

Vindmølleindustrien er i store træk enige i kommunens tilgang til planlægningsarbejdet og ser forslaget som udtryk for et ønske om at foretage en grundig og langsigtet planlægning.

Vindmølleindustrien har følgende konkrete bemærkninger til forslaget.

Beregninger af støj fra vindmøller

Støj fra vindmøller er reguleret i bekendtgørelse nr. 1518 af 14. december 2006. Heraf fremgår det, at mølleopstiller ved anmeldelse af vindmøllen skal dokumentere, at vindmøllerne overholder støjgrænserne. Dette sker på baggrund af målinger af støj fra et eller flere eksemplarer af den pågældende mølletype.

Det fremgår af bilag 1 til kommuneplantillægget, at der i VVM-redegørelsen for vindmølleprojekter skal indgå en sikkerhedsmargin på 2 dB(A) i støjberegningerne. Dette er en stramning af de krav til vindmøller, som fremgår af bekendtgørelsen af støj fra vindmøller og en de facto skærpelse af grænseværdien for støj fra vindmøller.

Naturstyrelsen har i notat af 11. april 2011, som er offentliggjort på styrelsens hjemmeside, redegjort for kommunernes hjemmel i forhold til kommune- og lokalplanlægning for vindmøller. Heraf fremgår det, at kommunerne ikke har hjemmel til at fastsætte grænseværdier, der adskiller sig fra grænseværdierne angivet i bekendtgørelsen.

Varde Kommunes tilkendegivelse om et krav om en sikkerhedsmargin på 2 dB(A) strider mod retningslinjerne i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller og er jf. Naturstyrelsens notat af 11. april 2011 en overtrædelse af kommunens hjemmel på planlægningsområdet.



Vindmølleindustrien opfordrer derfor til, forslaget omkring en sikkerhedsmargin på 2 dB(A) udgår af kommuneplantillægget.

Vindmølleindustrien har ikke yderligere bemærkninger til høringsmaterialet men står naturligvis til rådighed for en uddybning i relation til høringssvaret.

Med venlig hilsen

Karina Lindvig
Konsulent